

КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-Р-А ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ТРАНСФОРМАТОРА

Организация _____

Объект установки _____

Контактное лицо _____

ИНН _____

Телефон _____

Электронная почта _____



Исполнение устройств	Количество	Исполнение устройств	Количество
КИТ-Р-А2-АРНТ		КИТ-Р-А4-АРНТ	
Габаритные размеры устройств (ВхШхГ) - 220х186х200 мм			
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А2-АРНТ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	3I+3U (Iвв, Iсв, Iвн, UAB, UBC, 3U0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	Универсальный 220 В		
Дискретные входы/выходы	12/11		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А4-АРНТ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	3I+3U (Iвв, Iсв, Iвн, UAB, UBC, 3U0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	☐ 1А /100В	☐ 5 А/100В	
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ =220 В	☐ Универсальный 220 В	
Дискретные входы/выходы	21/17		
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ			
☐ 3xRS-485 (ModBus,101, 103) 2xEthernet (104)	☐ МЭК 61850		

Дополнительные требования	
Разработка комплектов документации (схем) по включению устройств РЗА	☐
Параметрирование устройств «под ключ», под требование проектного решения	☐
Оказание услуг шефнадзора за монтажом и пуско-наладкой	☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)	☐
Дополнительные сведения	

Руководитель _____

(Подпись)