

КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-Р-А ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ 6-35кВ

Организация _____

Объект установки _____

Контактное лицо _____

ИНН _____

Телефон _____

Электронная почта _____



Исполнение устройств	Количество	Исполнение устройств	Количество
КИТ-Р-А1-МЛ		КИТ-Р-А11-РУ-01 *	
КИТ-Р-А1-Л		КИТ-Р-А2-Л	
КИТ-Р-А1-ЛН		КИТ-Р-А2-РУ-01 *	
КИТ-Р-А1-РУ-01 *		КИТ-Р-А3-РУ-01 *	
Габаритные размеры устройств (ВхШхГ) - 220х186х200 мм			
* - Серия КИТ-А-РУ универсальная и применяется на присоединениях ВВ, СВ, ОЛ и трансформаторов напряжения.			
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А1-МЛ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I (IA, IB, IC, 3I0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	Универсальный 220 В		
Дискретные входы/выходы	8/6		
Кол-во входов питания от токовых цепей ТТ	2		
Выходы дешунтирования токовых ЭО	2 реле дешунтирования (200А)		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А1-Л			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I (IA, IB, IC, 3I0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	Универсальный 220 В		
Дискретные входы	9+3 (3 входа с внутренним питанием = 24В)		
Дискретные выходы	11		
Кол-во входов питания от токовых цепей ТТ	2		
Выходы дешунтирования токовых ЭО	2 реле дешунтирования (200А)		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А1-Лн			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I+3U (IA, IB, IC, 3I0, UAB, UBC, 3U0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	Универсальный 220 В		
Дискретные входы	9+3 (3 входа с внутренним питанием = 24В)		
Дискретные выходы	11		
Кол-во входов питания от токовых цепей ТТ	2		
Выходы дешунтирования токовых ЭО	2 реле дешунтирования (200А)		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А1-РУ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I+4U (IA, IB, IC, 3I0, UAB/UA, UBC/UB, 3U0/UC, Uкн)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	☐ 1 А/100В	☐ 5 А/100В	
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ Универсальный 110 В	☐ Универсальный 220 В	
Дискретные входы	9+3 (3 входа с внутренним питанием = 24В)		
Дискретные выходы	11		
Кол-во входов питания от токовых цепей ТТ	2		
Выходы дешунтирования токовых ЭО	2 реле дешунтирования (200А)		

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А11-РУ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I+4U (IA, IB, IC, 3IO, UAB/UA, UBC/UB, 3U0/UC, Uкн)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	☐ 1 А/100В	☐ 5 А/100В	
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ Универсальный 110 В	☐ Универсальный 220 В	
Дискретные входы	21 (3 входа с внутренним питанием = 24В)		
Дискретные выходы	17		
Кол-во входов питания от токовых цепей ТТ	2		
Выходы дешунтирования токовых ЭО	2 реле дешунтирования (200А)		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А2-Л			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I (IA, IB, IC, 3IO)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	=220 В		
Дискретные входы/выходы	12/11		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А2-РУ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I+4U (IA, IB, IC, 3IO, UAB/UA, UBC/UB, 3U0/UC, Uкн)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	☐ 1 А/100В	☐ 5 А/100В	
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ =220 В	☐ Универсальный 220 В	☐ Универсальный 110 В
Дискретные входы/выходы	12/11		
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А3-РУ			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	3I+4U (IA, IB, IC, UAB, UBC, 3U0, Uкн)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	☐ 1 А/100В	☐ 5 А/100В	
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ =220 В	☐ Универсальный 220 В	☐ Универсальный 110 В
Дискретные входы/выходы	21/17		
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ			
☐ 3xRS-485 (ModBus,101, 103) 2xEthernet (104)	☐ МЭК 61850		

Дополнительные требования	
Разработка принципиальных схем по включению устройств РЗА	☐
Параметрирование устройств, под требование проектного решения	☐
Оказание услуг шеф-надзора за монтажом и пуско-наладкой	☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)	☐
Дополнительные сведения	

(Подпись)