



КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-Р-А ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 6-35кВ

Организация _____
Объект установки _____
Контактное лицо _____
ИНН _____
Телефон _____
Электронная почта _____



Исполнение устройств	Количество	Исполнение устройств	Количество
КИТ-Р-А2-БСК			
Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) - 220x186x200 мм			
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А2-БСК			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	4I+3U (IA, IB, IC, 3I0, UAB, UBC/ 3U0)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выводов	☐ =220 В	☐ Универсальный 220 В	
Дискретные входы/выходы	12/11		
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ			
☐ 3xRS-485 (ModBus,101, 103) 2xEthernet (104)	☐ МЭК 61850		

Дополнительные требования	
Разработка принципиальных схем по включению устройств РЗА	☐
Параметрирование устройств, под требование проектного решения	☐
Оказание услуг шефнадзора за монтажом и пуско-наладкой	☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)	☐
Дополнительные сведения	

Руководитель _____

(Подпись)