



КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-Р-А ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА 6-10 кВ

Организация _____
Объект установки _____
Контактное лицо _____
ИНН _____
Телефон _____
Электронная почта _____



Исполнение устройств	Количество	Исполнение устройств	Количество
КИТ-Р-А2-Т			
Габаритные размеры устройств (ВхШхГ) - 220x186x200 мм			
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-А2-Т			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	5I+3U (IA, IB, IC, 3I0, IN, UA, UB, UC)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выходов	=220 В		
Дискретные входы/выходы	12/11		
Тип трансформатора	6(10)/0,4 кВ.		
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ			
☐ 3xRS-485 (ModBus,101, 103) 2xEthernet (104)	☐ МЭК 61850		

Дополнительные требования	
Разработка принципиальных схем по включению устройств РЗА	☐
Параметрирование устройств, под требование проектного решения	☐
Оказание услуг шефнадзора за монтажом и пуско-наладкой	☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)	☐
Дополнительные сведения	

Руководитель _____ (Подпись)